



- 1 Н14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
- 2 Теплообменник испытать на прочность и герметичность избыточным давлением 2,0 МПа, время выдержки 30 мин, утечка воды из теплообменника не допускается.
- 3 L- длина направляющей, мм.
- S- длина шпильки, мм.
- 4 Количество пластин устанавливается согласно расчету.

L	S
1000	1000
1500	1500
2000	2000

APR-65/200/A8L CB				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.	Ткачев					
Проб.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
ТО						
Сборочный чертеж				Лист	Листов	1
					-	15