



- 1 Н14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.
- 2 Теплообменник испытать на прочность и герметичность избыточным давлением 2,0 МПа, время выдержки 30 мин, утечка воды из теплообменника не допускается.
- 3 L - длина направляющей, мм;
- S - длина шпильки, мм.
- 4 Количество пластин устанавливается согласно расчету.

L	S
600	600
900	900

APR-21/100/A4S CB				Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ТО						
Сборочный чертеж					-	15
Лист	Листов		1			
Н.контр.						
Утв.						

Лист 15

Лист 15