



- 1 Н14, h14, ±  $\frac{IT14}{2}$ .
- 2 Теплообменник испытать на прочность и герметичность избыточным давлением 2,0 МПа, время выдержки 30 мин, утечка воды из теплообменника не допускается.
- 3 L - длина направляющей, мм;
- S - длина шпильки, мм.
- 4 Количество пластин устанавливается согласно расчету.

L	S
1000	1000
1500	1500
2000	2000

APR-65/200/A8M CB				Лит	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
ТО Сборочный чертеж					-	15
				Лист	Листов 1	
Н.контр.						
Утв.						

Лист 15

Справ. №

Листы и дата

Взам. инв. №

Листы и дата

Инв. №